

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код*
24.01.2022 КНМ №43220061000201584048



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Верхнекамского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Широлина, 1, г. Кирс, 612820

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № №2/1/1-3 от 03.02.2022**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Радуга» г. Кирс Верхнекамского района по Кировской области
(ОГРН 1024300573098, ИНН 4305003363)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Верхнекамского района по пожарному надзору Митрофанова А.А. от 24.01.2022 № 2 в период с 26 января 2022 г., 08 час. 00 мин. по 03 февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов)

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

органа государственного пожарного надзора)

МЧС России по Кировской области Слаутиным Антоном Васильевичем

Проведено контрольное (надзорное) мероприятие — внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующий муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Радуга» г. Кирс Верхнекамского района по Кировской области
Киндра Ирина Леонидовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение.	Пункт 37 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - ППР); п.4.3.12 Свод правил СП 1.13130 Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы.	10.01.2023г.	
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие пожарного поста (диспетчерской) на объекте защиты.	Пункт 56ППР	10.01.2023г.	
3.	Автоматические системы пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (системы) в здании являются неисправными и превысили предельный срок службы (принята в эксплуатацию 2007г.), срок эксплуатации закончился в 2017 году.	ч.7, ч.10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание».	10.01.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Радуга» г. Кирс Верхнекамского района по Кировской области»
Киндра Ирина Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Государственный инспектор
Верхнекамского района по пожарному надзору
Слаутин А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Верхнекамского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Широина, 1, г. Кирс, 612820

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2/1/1-11

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЁННОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ДЕТСКИЙ САД №3 "РАДУГА" Г.КИРС ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН 1024300573098, ИНН 4305003363),

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, заведующему Киндра Ирине Леонидовне

индивидуального предпринимателя, гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Верхнекамского района по пожарному надзору №2 от 30 декабря 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13.01.2021 по 04 февраля 2021 года проведена проверка государственным инспектором Верхнекамского района по пожарному надзору Цаловым Василием Александровичем в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №3 "РАДУГА" Г.КИРС ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

612820, Кировская область, Верхнекамский район, г.Кирс, ул.Милицейская, 26;

612820, Кировская область, Верхнекамский район, г.Кирс, ул.Кирова, 12

(пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующий Киндра Ирина Леонидовна

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленными разделом XVIII настоящих Правил.	Пункт 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479) (далее - ППР).	01.05.2021г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
2. ✓	Лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.	Пункт 3 ППР.	01.05.2021г.	
3. ✓	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Пункт 30 ППР.	10.01.2022г.	
4.	На объекте защиты отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение.	Пункт 37 ППР; п.4.3.12 Свод правил СП 1.13130 Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы.	10.01.2022г.	
5.	Руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 43 ППР	01.05.2021г.	
6. ✓	На объекте защиты отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.	Пункт 54 ППР	01.05.2021г.	
7.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии ин-	Пункт 54 ППР	01.05.2021г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	формации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. (принята в эксплуатацию 15 мая 2007г.).			
8. ✓	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 54 ППП	01.05.2021г.	
9.	Руководитель организации не обеспечил наличие пожарного поста (диспетчерской) на объекте защиты.	Пункт 56 ППП	10.01.2022г.	
10. ✓	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется не в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 60 ППП	01.05.2021г.	
11.	Автоматические системы пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (системы) в здании превысили предельный срок службы (принята в эксплуатацию 2007г.), срок эксплуатации закончился в 2017 году.	Ч.7, ч.10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание».	10.01.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе

обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Верхнекамского района по пожарному надзору


(подпись)

В.А. Цалов

« 4 » 02 2021 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МКДОУ д.с.№3 Радуга г.Киров
Верхнекамского района Кировской области


(подпись)

И.Л. Киндра

« 04 » 02 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575893

Владелец Киндра Ирина Леонидовна

Действителен с 07.10.2021 по 07.10.2022